

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний
1	2	3	4
Инженерно-геологические изыскания			
1	Отсутствие " Выписки из реестра членов СРО"	ч.4 ст.55.17 Градостроительного Кодекса РФ	Отсутствие ответственности за результаты изысканий
2	Не выполнено сейсмическое микрорайонирование (СМР)	Пп.1 и 4.4. СП 47.13330.2012.	Некорректные (опасные) просчеты при расчете конструктивных элементов зданий и сооружений
3	Не утверждено и не согласовано Задание на выполнение ИГИ	П.п. 4.12., 6.3.2. СП 47.13330.2012.	Отсутствует основание для выполнения изысканий
4	Не утверждена и не согласована Программа на выполнение ИГИ	П.п. 4.15., 6.3.3. СП 47.13330.2012.	Не обоснованы виды и методы исследований, искажена стоимость работ
5	Не обоснованы виды и объемы работ	П.п. 4.15., 6.3.3. СП 47.13330.2012.	Недостаточно изучены инженерно-геологические условия, или завышена стоимость работ
6	Недостаточно изучены свойства специфических грунтов	Пп 6.7.2.2.-6.7.2.7 СП 47.13330.2012. пп. 5.2-5.3 СП 22.13330.2011	Некорректные расчеты конструктивных элементов, оснований и фундаментов.
7	Недостаточно изучены опасные геологические и инженерно-геологические процессы	Пп 6.7.2.8.-6.7.2.14 СП 47.13330.2012. п. 5.4 СП 22.13330.2011	Некорректные расчеты конструктивных элементов сооружений инженерной защиты.
Инженерно-экологические изыскания			
1	Отсутствие " Выписки из реестра членов СРО"	ч.4 ст.55.17 Градостроительного Кодекса РФ	Отсутствие ответственности за результаты изысканий

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний
1	2	3	4
2	Не утверждено и не согласовано Задание на выполнение ИГИ	П.п. 4.12., 6.3.2. СП 47.13330.2012.	Отсутствует основание для выполнения изысканий
3	Не утверждена и не согласована Программа на выполнение ИГИ	П.п. 4.15., 6.3.3. СП 47.13330.2012.	Не обоснованы виды и методы исследований, искажена стоимость работ
4	Не представлены справки государственных органов, контролирующих состояние компонентов окружающей среды	П. 8.5.1. СП 47.13330.2012.	Недостаточно материалов для разработки раздела ООС
5	Не составлен акт обследования зеленых насаждений	П.20 Закона Республики Крым № 50 от 25 декабря 2014 года	Не рассчитана компенсационная стоимость сноса зеленых насаждений
6	Не выполнена оценка вредных физических воздействий (ВФВ)	П.4.66 СП 11-102-97	Не разработаны мероприятия по защите населения от ВФВ
Инженерно-гидрометеорологические изыскания			
1	Использованы данные не репрезентативной метеостанции	П. 4.10 СП 11-103-97	Представлены недостоверные сведения о метео условиях
2	Не выполнены гидрологические расчеты при переходе водотоков линейными объектами	П.4.32. СП 11-103-97	Разрушение (затопление) линейного объекта в результате паводков, размыва берегов и т.п.
4	Не учтена селеопасность рек и ручьев	П.6.7.2.10., табл.7.2,7.3. СП 47.13330.2012.	Разрушение (затопление) объекта в результате прохождения селей.