

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний
1	2	3	4
«Перечень мероприятий по противодействию терроризму»			
1	Объем средств противодействия терроризму необходимо предусматривать согласно табл. 1 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; табл. 1 СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» и Приложения 1 к Постановлению СМ РК от 25.05.2016 г. № 225 «Меры по обеспечению безопасности (антитеррористической защищенности) объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым».	СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-11998	Вероятность террористического нападения
2	Не представляется проект системы информирования и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.	Указ Президента РФ от 13.11.2012 N 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»	Не своевременное реагирование на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций
3	Для объектов коммунального хозяйства представлять проекты охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД территории КНС или ВНС.	п. 10.4.1, п. 10.4.7, п. 10.4.11 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; п. 15.5. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и	Угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, заражения воды

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний
1	2	3	4
		сооружения»; п. 2.2 Приложения 1 к Постановлению СМ РК от 25.05.2016 г. № 225 «Меры по обеспечению безопасности (антитеррористической защищенности) объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым»	
4	Предусматривать систему тревожной сигнализации в общественном здании	п. 2.7 Приложения 1 к Постановлению СМ РК от 25.05.2016 г. № 225 «Меры по обеспечению безопасности (антитеррористической защищенности) объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым»	Вероятность террористического нападения
	Предусматривать возможность выделения части светильников по периметру территории для охранного освещения	табл. 1 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», п. 7.122 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	Вероятность нарушения границ объекта
	Устанавливать камеры по периметру ограждения территории.	п.2.2 Приложения 1 к Постановлению СМ РК от 25.05.2016 г. № 225 «Меры по обеспечению безопасности (антитеррористической	Вероятность нарушения границ объекта

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний
1	2	3	4
		защищенности) объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым»; п. 11.17 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»	