

Утверждаю:

директор ГАУ РК "Госстройэкспертиза"

Т.В. Кодола

**Систематизация
типичных, часто повторяющихся и серьезных замечаний
по несоответствию проектной документации и результатов инженерных изысканий
техническим регламентам и нормативным правовым актам,
выявленных в результате экспертиз, проведенных ГАУ РК "Госстройэкспертиза"**

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний	Примечание
1	2	3	4	5
ИОС2, ИОС3, ППО, ТКР				
1.	Состав и содержание линейных объектов принимается как для объектов капитального строительства	Постановление правительства РФ №87 от 16.02.08 г.	Отсутствие необходимой информативности. Не возможно проверить на соответствие требованиям технических регламентов	
2.	Разделы проектной документации выполняются с нарушением Постановления правительства РФ №87 от 16.02.08 г.	Постановление правительства РФ №87 от 16.02.08 г.	Отсутствие возможности выявления не соответствий требованиям технических регламентов	

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний	Примечание
1	2	3	4	5
3.	Отсутствие в проектной документации (при необходимости) систем автоматического пожаротушения	СП5.13130.2009, СП118.13330.2012	Отсутствие эффективной противопожарной защиты объекта	
4.	Устройство пожарных гидрантов на тупиковой линии длиной более 200м, на расстоянии большем чем 2,5 м от дороги и т.п.	п.8.4, 8.6 СП 8.13130.2009	Не эффективная работа системы пожаротушения или отсутствие работоспособности	
5.	Не верно выбран объем запаса воды для нужд пожаротушения, время заполнения резервуаров противопожарного запаса воды не соответствует нормативным требованиям	п.6.3, 6.4 СП8.13130.2009	Не эффективная работа системы пожаротушения или отсутствие работоспособности	
6.	Принятый расход воды на наружное пожаротушение не соответствует нормативным требованиям	п.5.2 СП 8.13130.2009	Не эффективная работа системы пожаротушения или отсутствие работоспособности	
7.	Не верно рассчитан потребный напор системы водоснабжения	п. 5.11 СП31.13330.2012	Не корректная работа системы, отсутствие подачи воды у конечного потребителя	
8.	Не верно принят диаметр трубопроводов, диаметр расходомера. Выбор расходомеров для установки в колодце не предназначенных для работы в режиме затопления	п.5.5.2, п.5.5.6, СП 30.13330.2012	Повышенный шум, увеличенный износ систем, не эффективно подобранно насосное оборудование. Не корректный подсчет объемов воды. Выход из строя	

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний	Примечание
1	2	3	4	5
			оборудования, приостановка работы системы в целом	
9.	Не верно выбрана категория системы водоснабжения	п.7.1 СП8.13130.2009, п.7.4 СП31.13330.2012	Заведомо неверно выбраны технические решения	
10.	Размеры колодцев не соответствует нормативным требованиям	11.61 СП31.13330.2012	Отсутствуют возможность обслуживания системы	
11.	Нарушение требований по расстояниям между соседними коммуникациями и сооружениями	п. 12.35, п.12.36 СП 42.13330.2011	При возникновении аварийной ситуации нарушение или прекращение работы систем	
12.	Сброс в водный поверхностных стоков без очистки	п.7.1.1 СП 32.13330.2012	Загрязнение окружающей среды	

Эксперт



Мостовой В.В.

Перечень
разделов (подразделов) ПД и видов ИИ
по которым необходимо дать информацию, а также ответственных исполнителей

№ п/п	Наименование раздела	Ответственные исполнители
1	2	3
1	Общие замечания. Пояснительная записка Исходные данные	Прокопенко В.Г. и ведущие эксперты по объектам
2	Раздел “ПЗУ”	Дячок И.П. Маркешина Н.А.
3	Раздел “АР”	Дячок И.П. Маркешина Н.А.
4	Раздел “КР и ОПР”	Герасько Ал. Н Герасько Ан. Н. Пономарев В.А. Дячок И.П. Маркешина Н.А.
5	Подраздел “ИОС1”	Бурова Л.А. Кременной Д.Г.
6	Подраздел “ИОС2”	Курташ О.В. Лесовщикова О.В. Мостовой В.В.
7	Подраздел “ИОС3”	Курташ О.В. Лесовщикова О.В. Мостовой В.В.
8	Подраздел “ИОС4”	Федкевич Д.А. Булитко П.А. Лесовщикова О.В. Волков А.В.
9	Подраздел “ИОС5”	Бурова Л.А. Кременной Д.Г. Бухарова Ю.В.
10	Подраздел “ИОС6”	Лесовщикова О.В. Булитко П.А.

№ п/п	Наименование раздела	Ответственные исполнители
1	2	3
		Федкевич Д.А. Мишина Л.В.
11	Подраздел “ИОС7”	Вальчук Е.С.
12	Раздел “ПОС”	Ашкинадзе М.М Филипченко А.А.
13	Раздел “ПОД”	Ашкинадзе М.М Филипченко А.А.
14	Раздел “ООС”	Потемкина В.В.
15	Раздел “ПБ”	Обручева В.П. Дедов А.Н.
16	Раздел “ОДИ”	Дячок И.П. Маркешина Н.А.
17	Раздел “ЭЭ”	Кенина С.А.
18	Санитарно-эпидемиологическая безопасность	Берестень Н.К.
19	Раздел “ТБЭ”	Ведущие специалисты по объектам
20	Перечень мероприятий по противодействию терроризму	Ведущие специалисты по объектам Бурова Л.А. Кременной Д.Г. Бухарова Ю.В.
21	Перечень мероприятий по ГО и ЧС	Зидра К.
22	Раздел “ТПО”	Кочур А.В. Курташ О.В. Лесовщикова О.В. Федкевич Д.А. Бурова Л.А. Кременной Д.Г. Булитко П.А. Мостовой В.В. Волков А.В.

№ п/п	Наименование раздела	Ответственные исполнители
1	2	3
		Мишина Л.В. Бухарова Ю.В.
23	Раздел “ТКР”	Кочур А.В. Курташ О.В. Лесовщикова О.В. Федкевич Д.А. Бурова Л.А. Кременной Д.Г. Булитко П.А. Мостовой В.В. Волков А.В. Мишина Л.В. Бухарова Ю.В.
24	Раздел “ИЛО”	Герасько Ал. Н Герасько Ан. Н. Пономарев В.А.
25	ИГДИ	Ижецкий С.И.
26	ИГИ	Горбатюк В.М.
27	ИГИ (СМР)	
28	ИЭИ	
29	ИГМИ	
30	ИГТИ	
31	Техническое заключение по обследованию реконструируемых зданий, сооружений	Герасько Ал. Н Герасько Ан. Н. Пономарев В.А.

Примечания: информацию предоставить до 03.05.2017г.

Составил: нач. отдела экспертов

17.04.2018г

Согласовано: зам. директора

В.Г.Прокопенко

С.Л. Совков

